ПАСПОРТ

ПАРОВОГО КОТЛА

Заводской № 4946.

[illegible]

Зарегистрирован за № 4279
в Управлении Московского
Городского Окружного Отдела
Государственного Надзора РСФСР
Подпись Алаб
Москва 12 V 65

ПАСПОРТ
ПАРОВОГО КОТЛА

Регистрационный №_____

редаче котла другому владельцу вместе с котлом
передается настоящий паспорт.

Разрешение на изготовление № 55
от 1 октября 1962 года.
Выдано Управлением Западно-Сибирского округа Госгортехнадзора РСФСР

Удостоверение

о качестве изготовления котла

ой № 4946 изготовлен в октябре месяце 1964 г.
дата изготовления

ный завод, г. Бийск, П. Мерлина, 63.

ДКВР 10-13 двухбарабанный водотрубный.

ение пара:

рабане . . . . . 13 кгс/см²

ыходе из пароперегревателя . . . . . – кгс/см²

пература перегретого пара . . . . . – °С

тельность . . . . . 10 т/час.

грева:

твенного котла . (Конвективная) . . . . . 229,1 м²

ка радиационная . . . . . 47,9 м²

ка строительная . . . . . – м²

перегревателя . . . . . – м²

ого экономайзера . . . . . – м²

_____ м²

_____ м²

ой . . . . . 9,11 м³

ой . . . . . 2,63 м³

льный . . . . . 1,43 м³