

Лист согласования

Внутренний документ "ТЗ на вдавливание свай Варшавское ш. вл 170 корпус 10 (№ С3025071 от 10.09.2020)"

Ответственный: Ромазанов Александр Низаметдинович

Дата начала: 10.09.2020 16:10 Дата окончания: 11.09.2020 15:44

Согласовано с замечаниями

| Должность | ФИО | Виза | Комментарий | Дата |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|------------------|
| Руководитель проектов | Салимов Анвар Салаевич | Согласовано с замечаниями | Пункт 6 - поменять на ударный метод на вдавливание согласно ПОС. | 10.09.2020 17:25 |
| Технический директор | Козырьков Сергей Петрович | Согласовано | Прошу превести в соответствии в тз срубка оголовков со складированием на бровку котлована, в вор - вывоз и утилизация. П 7- статические и динамические испытания, зачем? Статические или динамические? | 11.09.2020 15:44 |
| Начальник отдела | Гарипова Светлана Александровна | Согласовано | Комментарии: 1. добавить в ВОР работы по статическому и динамическому испытанию свай (в шт) 2. Все сваи указать в м.п. | 11.09.2020 13:58 |

Замечания устранены.
Ген. директор О.П.