

Лист согласования

Внутренний документ "ТЗ на вдавливание свай Варшавское ш. вл 170 корпус 1 (№ С3025069 от 10.09.2020)"

Ответственный: Ромазанов Александр Низаметдинович

Дата начала: 10.09.2020 16:06 Дата окончания: 11.09.2020 15:44

Согласовано с замечаниями

Должность	ФИО	Виза	Комментарий	Дата
Руководитель проектов	Салимов Анвар Салаевич	Согласовано с замечаниями	Пункт 6 - поменять ударный метод на <u>вдавливание</u> согласно ПОС.	10.09.2020 17:28
Технический директор	Козырьков Сергей Петрович	Согласовано с замечаниями	Прошу превести в соответствии в тз срубка оголовков со складированием на бровку котлована, в вор - вывоз и утилизация. П 7- <u>статические</u> и <u>динамические</u> испытания, зачем? Статические или динамические?	11.09.2020 15:44
Начальник отдела	Гарипова Светлана Александровна	Согласовано	Комментарии: 1. прошу уточнить о необходимости выполнения работ по: <u>статическому</u> и <u>динамическому</u> испытанию свай - данные работы необходимо отразить в ВОР 2. Все свай указать в м.п.	11.09.2020 13:53

*Замечания
устранено
[подпись] [подпись]*