

Лист согласования

Внутренний документ "ТЗ на вдавливание свай Варшаское ш. вл 170 корпус 11 (№ С3025072 от 10.09.2020)"

Ответственный: Ромазанов Александр Низаметдинович

Дата начала: 10.09.2020 16:12 Дата окончания: 11.09.2020 15:43

Согласовано с замечаниями

Должность	ФИО	Виза	Комментарий	Дата
Технический директор	Козырьков Сергей Петрович	Согласовано с замечаниями	Прошу превести в соответствии в тз срубка оголовков со складированием на бровку котлована, в вор - вывоз и утилизация. П 7- статические и динамические испытания, зачем? Статические или динамические?	11.09.2020 15:43
Руководитель проектов	Салимов Анвар Салаевич	Согласовано с замечаниями	Согласно листа 22 ВШ/170Е-ПОС способ погружения свай - <u>вдавливание</u> . В пункте 6 указана забивка свай ударным методом, необходимо поменять.	10.09.2020 17:09
Начальник отдела	Гарипова Светлана Александровна	Согласовано	Комментарии: 1. добавить в ВОР работы по <u>статическому</u> и <u>динамическому</u> испытанию свай (в шт) 2. Все сваи указать в м.п.	11.09.2020 14:00

Замечание устранено
В.В. Кукина О.П.