

Лист согласования

Внутренний документ "ТЗ на вдавливание свай Варшавское ш. вл. 170 корпус 9 (№ С3025070 от 10.09.2020)"

Ответственный: Ромазанов Александр Низаметдинович

Дата начала: 10.09.2020 16:08 Дата окончания: 11.09.2020 15:44

Согласовано с замечаниями

Должность	ФИО	Виза	Комментарий	Дата
Руководитель проектов	Салимов Анвар Салаевич	Согласовано с замечаниями	Пункт 6 - поменять на ударный метод на вдавливание согласно ПОС.	10.09.2020 17:23
Технический директор	Козырьков Сергей Петрович	Согласовано	Прошу превести в соответствии в тз срубка оголовков со складированием на бровку котлована, в вор - вывоз и утилизация. П 7- статические и динамические испытания, зачем? Статические или динамические?	11.09.2020 15:44
Начальник отдела	Гарипова Светлана Александровна	Согласовано	Комментарии: 1. прошу уточнить о необходимости выполнения работ по: статическому и динамическому испытанию свай - данные работы необходимо отразить в ВОР 2. Все сваи указать в м.п.	11.09.2020 13:57

*Замечание
учтено
Гарипова С.А.*