

Ведомость давальческого материала.
"Многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями", по адресу:
Москва, поселение "Мосрентген", кв-л 24, влд. 1, корпус 1.

№/№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, ГОСТ	Завод- изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Вентиляторы и приточно-вытяжные машины						
	ВЕНТИЛЯЦИЯ 13 эт. секция 1-2					
ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД1.1-ПД1.2 (компенсация ДУ+подпор В л/ш пож. опасность)						
1	Осевой вентилятор с электродвигателем АИР 132S6; N=5,5кВт;n=960 об/мин; L=27120 м3/ч; H=400 Па со стандартным шкафом управления	VO-PatAIR-9-F-12/40-5.5-6-Y1-C	ООО "Промазротехника"	шт	2	Бланк заказ
1.1	Подиум	PatAIR-SOT-9-0-0-600-DSK		шт	2	
1.2	Клапан обратный НЗ Ф900 с электроприводом EI60	ОГНЕПАТ-2(60)-НЗ-Фл-ф900-МВЕ(220)-К		шт	2	
ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД2.1-ПД2.2 (лифт для перевозки пож. подразделений)						
2	Крышный вентилятор с электродвигателем АИР112М4; N=5,5кВт;n=1434 об/мин; L=23850 м3/ч; H=350 Па со стандартным шкафом управления	VO-PatAIR-Kp-8-10/30-5.5-4-Y1-C	ООО "Промазротехника"	шт	2	Бланк заказ
2.1	Стакан монтажный утепленный со встроенным НЗ обратным клапаном EI120с приводом Belimo	PatAIR-SO T-8-U-F-0		шт	2	
ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД3.1-ПД3.2 (лестничная клетка)						
3	Крышный вентилятор с электродвигателем АИР112М4; N=5,5кВт;n=1434 об/мин; L=27950 м3/ч; H=320 Па со стандартным шкафом управления	VO-Pa tAIR-Kp-9-6/25-5.5-4-Y 1-C	ООО "Промазротехника"	шт	2	Бланк заказ
3.1	Стакан монтажный утепленный в комплекте с НЗ обратным клапаном EI60с приводом Belimo	Pat AIR-SOT- 9-U-F-O		шт	2	
ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД4.1-ПД4.2 (подача холодного Воздуха в зону МГН)						
4	Крышный Вентилятор с электродвигателем АИР 100S2; N=4,0 кВт;n=2870 об/мин; L= 12100м3/ч; H=450Па со стандартным шкафом управления	VO-PatAIR-Kp-6,3-6/15-4-2-Y1-C	ООО "Промазротехника"	шт	2	Бланк заказ
4.1	Стакан монтажный утепленный в комплекте с НЗ обратным клапаном EI60с приводом Belimo	PatAIR-SOT-6.3-U-F-0		шт	2	
4.2	Клапан подпора стеновой В пожаробезопасную зону НЗ с решеткой с реверсивным приводом внутри огнестойкость не менее EI-60 (400x1040h)	Кп-1 (EI-60)-C-400x1040 Alfa Astra FR 230-15-3-S	ООО "Альфа-Астра"	шт	24	
ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД5.1-ПД5.2 (подача теплого воздуха в зону МГН)						
5	Установка моноблок со стандартным шкафом управления в составе:		ООО "Промазротехника"	комп.	2	Бланк заказ
5.1	Воздушный клапан	PatAIR-KP-GER-P-60-30-0		шт	1	
5.2	Воздухонагреватель электрический 22,5кВт	PatAIR-KP-HE-60-30-22,5		шт	1	
5.3	Вентилятор с электродвигателем АИР 63B2; N=0,55 кВт.n=2730 об/мин; L=1325 м3/ч; H=400 Па	VRK-PatAIR-P-60-30-4-380		шт	1	
5.4	Корпус фильтра	PatAIR-KP-FP-60-30		шт	1	
5.5	Кассета для фильтра	PatAIR-KP-FP-60-30-03		шт	1	
5.6	Электропривод	Belimo LM-230A		шт	1	
5.7	Клапан подпора стеновой в пожаробезопасную зону НЗ с решеткой с реверсивным приводом внутри огнестойкость не менее EI-60 (190x290h)	КП-1 (EI-60)-C-190x290 Alfa Astra M151	ООО "Альфа-Астра"	шт	24	
ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВД1.1-ВД1.2						
6	Осевой вентилятор с электродвигателем АИР 132M2; N=11 кВт;n=2850 об/мин; L=16500 м3/ч; H=1300 Па,со стандартным шкафом управления в комплекте:	VO-PatAIR-F-6,3-12/25-11-2-Y1	ООО "Промазротехника"	комп.	2	Бланк заказ
6.1	Подиум	PatAIR-SOT- 6.3-0-0-600-DSK		шт	1	
6.2	Клапан обратный НЗ Ф630 EI60	ОГНЕПАТ-2(60)-НЗ-Фл-ф630-МВЕ(220)-К		шт	1	
6.3	Защитная сетка	PatAIR-SG-6,3-1		шт	1	
6.4	Защитный колпак на Ф630	PatAIR-PH-6.3		шт	1	
6.5	Клапан дымоудаления стеновой НЗ с решеткой с реверсивным приводом внутри Belimo EI-120 (440x530h)	КПду-1 (Е1-60)-440X530 Alfa Astra M225-220	ООО "Альфа-Астра"	шт	26	

Согласованно:

Заместитель начальника ПТО

О.П. Куклина

Руководитель группы по СТР

И.А. Мамонов

619	ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРВОГО НЕЖИЛОГО ЭТАЖА (консьерж, колясочная, ПУИ, кроссовал)				
620	Вентилятор накладной L=50-100 м3/ч	CROMO 12	ООО "Арктос"	шт	7
621	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Φ125	ГОСТ 14918-80		м	180
622	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Φ100	ГОСТ 14918-80		м	55
623	Зонт от осадков вн. сеч. 300х250			шт	6
624	Клапан огнезадерживающий НО Φ125 EI60	КПВ.03-НО-К-125-BLF(220)-CH-B-K	ООО "Виктория"	шт	5
625	Клапан огнезадерживающий НО Φ100 EI60	КПВ. 03-НО-К-100-BLF(220)-CH-B-K	ООО "Виктория"	шт	2
626	Огнезащитное покрытие EI60	Игнис-Вент Плюс 5 I Ф	Игнис-Вент	м2	95
627	ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРВОГО НЕЖИЛОГО ЭТАЖА (БКТ, С/У, ПУИ)				
628	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Φ100	ГОСТ 14918-80		м	270
629	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением 300х200	ГОСТ 14918-80		м	3
630	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением 250х150	ГОСТ 14918-80		м	20
631	Клапан огнезадерживающий НО Φ100 EI60	КПВ.03-НО-К- 100-BLF(220)-CH-B-K	ООО "Виктория"	шт	6
632	Клапан огнезадерживающий НО 300х200 EI60	ПВ.03-НО-К-300х200-BLF(220)-EH-B-	ООО "Виктория"	шт	2
633	Клапан огнезадерживающий НО 250х150 EI60	ПВ.03-НО-К-250х150-BLF(220)-CH-B-	ООО "Виктория"	шт	2
634	Огнезащитное покрытие EI60	Игнис-Вент Плюс 5 I Ф	Игнис-Вент	м2	123
635	Зонт от осадков вн. сеч. 300х200			шт	2
636	Зонт от осадков Φ100			шт	4
637	ВЕНТИЛЯЦИЯ жилой части (санузел, ванная, кухня)				
638	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Φ100	ГОСТ 14918-80		м	80
639	Огнезащитное покрытие EI30	Игнис-Вент Плюс 5 I Ф	Игнис-Вент	м2	26
640	Решетка вытяжная	PB-5		шт	290
641	ВЕНТИЛЯЦИЯ 2-ух последних этажей жилой части (санузел, ванная, кухня)				
642	Вентилятор накладной L=25-50 м3/ч	CROMO 10	ООО "Арктос"	шт	60
643	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Φ100	ГОСТ 14918-80		м	130
644	Огнезащитное покрытие EI30	Игнис-Вент Плюс 5 I Ф	Игнис-Вент	м2	41
645	ВЕНТИЛЯЦИЯ (электрощитовые и помещение ЕЕ, КП МПТЦ, кроссовал)				
646	Осевой вентилятор накладной	ERA 4	"Эра "	шт	2
647	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Φ125	ГОСТ 14918-80		м	10
648	Клапан огнезадерживающий НО Φ100 EI60	КПВ.03-НО-К-100-BLF(220)-EH-B-K	ООО "Виктория"	шт	2
649	Огнезащитное покрытие EI30	Игнис-Вент Плюс 30	Игнис-Вент	м2	4
650	Решетка наружная	APH 200х200		шт	4
651	Кондиционирование (помещения ЕЕ, КП МПТЦ)				
652	Сплит-система с пультом, Nnomr.=0.82 кВт, Oх=2.6кВт.	IDV MDSOP-09HFRN8/MDOOP-09HFN	MDV	комп.	4
653	Комплект креплений		MDV	комп.	4
654	Трубопровод медный диаметром: Φ6,35			м	30
655	Трубопровод медный диаметром: Φ9,52			м	30
656	Теплоизоляция для медных трубопроводов диаметром: Φ6,35			м	30
657	Теплоизоляция для медных трубопроводов диаметром: Φ9,52			м	30
658	Дренажный трубопровод 6х9			м	15
659	Расходные материалы				
660	Лист из оцинкованной стали δ=0,4	ГОСТ 52246-2004		м2	10
661	Лист из оцинкованной стали δ=0,8	ГОСТ 52246-2004		м2	2

Согласованно:

Заместитель начальника ПТО

О.П. Куклина

Руководитель группы по СТР

И.А. Мамонов

32 Исполнитель, обязан соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе соблюдать действующие санитарные правила, гигиенические нормативы, стандарты и другие нормативные акты.

В период осуществления ограничительных мероприятий (карантина) либо в соответствии с выданным в указанный период законным предписанием (постановлением) или требованием органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, при введении режима повышенной готовности в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, за свой счет обеспечить проведение всех санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель проекта _____ Сахацкий О.С.

Технический директор _____ Козырьков С.П.

Начальник УМИС _____ Козлов Л.Н.

Начальник отдела ценообразования
и договорных отношений _____ Гарипова С.А.

Заместитель начальника
Производственно-технического
отдела _____  Куклина О.П.

Подготовил:

Руководитель группы по СТР _____  Мамонов И.А.