

Ведомость давальческого материала.  
 "Многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями", по адресу:  
 Москва, поселение "Мосрентген", кв-л 24, влд. 1, корпус 3.

**Вентиляторы и приточно-вытяжные машины**

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Поставщик	Ед. изм.	Колич.	Примечание
	<b>ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД1.1-ПД1.4 (компенсация ДУ+подпор в л/ш пож. опасность)</b>					
1	Осевой вентилятор с электродвигателем 132S9; N=5,5кВт n=1434 об/мин; L=27120 м3/ч; H=400 Па и стандартным шкафом управления	VO-PaAIR-9-F-12/40 -5.5-6-Y1	ООО "ПРОМАЗРОТЕХНИКА"	шт	4	Бланк заказ
1.1	Клапан обратный НЗ Ф900	PaAIR-KK-KO-Ф900-MBE(220)-K		шт	4	
	<b>ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД2.1, ПД2.3, ПД2.4 (лифт для перевозки пож. подразделений)</b>					
2	Крышный вентилятор с электродвигателем AIR112M4; N=5,5кВт, n=1434 об/мин; L=23850 м3/ч; H=350 Па и стандартным шкафом управления;	VO-PaAIR-Kp-8-10/30-5.5-4-Y1-C	ООО "ПРОМАЗРОТЕХНИКА"	шт	3	Бланк заказ
2.1	Стакан монтажный утепленный со встроенным НЗ обратным клапаном EI120 с приводом Belimo	PaAIR-SOT-8-U-F-O		шт	3	
	<b>ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД2.2(лифт для перевозки пож. подразделений)</b>					
3	Осевой вентилятор с электродвигателем 112M4; N=5,5кВт n=1430 об/мин; L=23850 м3/ч; H=400 Па и стандартным шкафом управления;	VO-PaAIR-8-C-10/30-5.5-4-Y1	ООО "ПРОМАЗРОТЕХНИКА"	шт	1	Бланк заказ
3.1	Клапан обратный НЗ Ф810	PaAIR-KK-K-d810-MBE(220)-K		шт	1	
	<b>ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД3.1-ПД3.4 (лестничная клетка)</b>					
4	Крышный вентилятор с электродвигателем AIR112M4; N=5,5кВт, n=1434 об/мин; L=27950 м3/ч; H=320 Па и стандартным шкафом управления;	VO-PaAIR-Kp-9-6/25-5.5-4-Y1-C	ООО "ПРОМАЗРОТЕХНИКА"	шт	4	Бланк заказ
4.1	Стакан монтажный утепленный в комплекте с НЗ обратным клапаном EI60 с приводом Belimo	PaAIR-SOT-9-U-F-O		шт	4	
	<b>ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД4.1-ПД4.4 (подача холодного воздуха в зону МГН)</b>					
5	Крышный вентилятор с электродвигателем AIR 100S2; N=4,0 кВт, n=2870 об/мин; L=12100 м3/ч; H=450Па и стандартным шкафом управления;	VO-PaAIR-Kp-6,3-6/15-4-2-Y1-C	ООО "ПРОМАЗРОТЕХНИКА"	шт	4	Бланк заказ
5.1	Стакан монтажный утепленный в комплекте с НЗ обратным клапаном EI60 с приводом Belimo	PaAIR-SOT-6,3-U-F-O		шт	4	
5.2	Клапан подпора стеновой в пожаробезопасную зону НЗ с решеткой с реверсивным приводом внутри огнестойкость не менее EI-60 (400х1040h)	КП-1 (EI-60)-C-400х1040 Alfa Astra FR 230-15-3-S	ООО "Альфа-Астра"	шт	48	
	<b>ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД5.1-ПД5.4 (подача теплого воздуха в зону МГН)</b>					
6	Установка моноблок со стандартным шкафом управления в составе:		ООО "ПРОМАЗРОТЕХНИКА"	комплект	4	Бланк заказ
6.1	воздушный клапан	PaAIR-KP-GER-P-60-30-0		шт	1	
6.2	воздуонагреватель электрический 22,5кВт	PaAIR-KP-HE-60-30-22,5		шт	1	
6.3	вентилятор с электродвигателем AIR 63B2; N=1,7 кВт, n=2730 об/мин; L=1325 м3/ч; H=400 Па	VRK-PaAIR-P-60-30-4-380		шт	1	
6.4	Корпус фильтра	PaAIR-KP-FP-60-30		шт	1	
6.5	Кассета для фильтра	PaAIR-KP-FP-60-30-G3		шт	1	
6.6	Электропривод	Belimo LM-230A		шт	1	
6.7	Клапан подпора стеновой в пожаробезопасную зону НЗ с решеткой с реверсивным приводом внутри огнестойкость не менее EI-60 (190х290h)	КП-1 (EI-60)-C-190х290 Alfa As fra M151	ООО "Альфа-Астра"	шт	48	
	<b>ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВД1.1-ВД1.4</b>					
7	Осевой вентилятор с электродвигателем AIR 132M2; N=11 кВт; n=2850 об/мин; L=16500 м3/ч; H=1300 Па и стандартным шкафом управления, в комплекте:	VO-PaAIR-F-6,3-12/25-11-2-Y1	ООО "ПРОМАЗРОТЕХНИКА"	комплект	4	Бланк заказ
7.1	Подиум	PaAIR-SOT-6,3-0-0-600-DSK		шт	1	
7.2	Клапан обратный НЗ Ф630 EI60	ОГНЕПА Т-2(60)-НЗ-Ф630-MBE(220)-K		шт	1	
7.3	Защитная сетка	PaAIR-SG-6,3-1		шт	1	
7.4	Защитный колпак на Ф630	PaAIR-PH-6,3		шт	1	
7.5	Клапан дымоудаления стеновой НЗ с решеткой с реверсивным приводом внутри Belimo EI-120 (440х530h)	КПду-1 (EI-60)-440х530 Alfa Astra M225-220	ООО "Альфа-Астра"	шт	52	

Согласованно:

Заместитель начальника ПТО

О.П. Кукулина

Руководитель группы по СТР

И.А. Мамонов

29 Исполнитель выполняет работы в соответствии с рабочей документацией с использованием материалов, изделий и оборудования.

30 Исполнитель, заключая договор на выполнение работ подтверждает, что рабочая документация им изучена и позволяет выполнить необходимые работы в соответствии с действующими нормами и правилами в полном объеме.

31 Субподрядчик обязан соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе соблюдать действующие санитарные правила, гигиенические нормативы, стандарты и другие нормативные акты.

В период осуществления ограничительных мероприятий (карантина) либо в соответствии с выданным в указанный период законным предписанием (постановлением) или требованием органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, при введении режима повышенной готовности в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, за свой счет обеспечить проведение всех санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Сахачкий О.С.

Технический директор \_\_\_\_\_ Козырьков С.П.

Начальник УМИС \_\_\_\_\_ Козлов Л.Н.

Начальник отдела ценообразования  
и договорных отношений \_\_\_\_\_ Гарипова С.А.

Заместитель начальника  
Производственно-технического  
отдела \_\_\_\_\_ Кукулина О.П.

Подготовил:

Руководитель группы по СТР \_\_\_\_\_ Мамонов И.А.

879	Огнезащитное покрытие EI60	Игнис-Вент Плюс 5 1Ф		м2	40	
880	ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРВОГО НЕЖИЛОГО ЭТАЖА (БКТ №6, ЦПП)					
881	Приточная уст-ка Пн1.6 с компл. автоматики с учетом рекулирования подачи воздуха в комплекте:		ООО "Промазротехника"	компл	1	или аналог
882	- воздушный фильтр 03	PatAIR-KK-F-315		шт	1	
883	- воздушный клапан с приводом	PatAIR-KK-KV-315		шт	1	
884	- воздушный клапан с плавным приводом	PatAIR-KK-KV-315		шт	2	
885	- секция вентилятора, L=1030 м3/час, P=250 Па	VRK-PatAIR-K-315		шт	1	
886	- Водяной калорифер	PatAIR-KK-HW-315		шт	1	
887	- Шумоглушитель	PatAIR-KK-SH-315-600		шт	1	
888	- плавный регулятор скорости (в корпусе)			шт	1	
889	Вытяжная уст-ка Вп1.6 с компл. автоматики с учетом рекулирования подачи воздуха в комплекте:		ООО "Промазротехника"	компл	1	или аналог
890	- воздушный клапан с приводом	PatAIR-KK-KV-315		шт	1	
891	- воздушный клапан с плавным приводом	PatAIR-KK-KV-315		шт	2	
892	- секция вентилятора, L=920 м3/час, P=250 Па	VRK-PatAIR-K-315		шт	1	
893	- Шумоглушитель	PatAIR-KK-SH-315-600		шт	1	
894	Воздуховод класса "В" из оцинк. стали $\delta=0,8$ мм с креплением Ф100	ГОСТ 14918-80		м	68	или ЕУ, ПУИ
895	Воздуховод класса "В" из оцинк. стали $\delta=0,8$ мм с креплением Ф160	ГОСТ 14918-80		м	51	
896	Воздуховод класса "В" из оцинк. стали $\delta=0,8$ мм с креплением Ф200	ГОСТ 14918-80		м	1	
897	Воздуховод класса "В" из оцинк. стали $\delta=0,8$ мм с креплением Ф250	ГОСТ 14918-80		м	13	
898	Воздуховод класса "В" из оцинк. стали $\delta=0,8$ мм с креплением Ф315	ГОСТ 14918-80		м	4	
899	Воздуховод класса "В" из оцинк. стали $\delta=0,8$ мм с креплением 300x100	ГОСТ 14918-80		м	3	
900	Клапан огнезадерживающий НО Ф100 EI60	КПВ. 03-НО-К-100-BLF(220)-CH-B-K	ООО "Виктория"	шт	3	
901	Клапан огнезадерживающий НО Ф125 EI60	КПВ. 03-НО-К-125-BLF(220)-CH-B-K	ООО "Виктория"	шт	1	
902	Клапан огнезадерживающий НО 250x150 EI60	КпВ.03-НО-К-250x150-BLF(220)-CH-B-K	ООО "Виктория"	шт	1	
903	Вентилятор накладной L=60-80 м3/ч	ERA5	ООО "Арктос"	шт	2	или аналог
904	Дроссель-клапан Ф160			шт	17	или аналог
905	Диффузор ДПУ М-160		ООО "Арктос"	шт	17	или аналог
906	Наружная решетка Ф315		ООО "Арктос"	шт	1	или аналог
907	Огнезащитное покрытие EI60	Игнис-Вент Плюс 5 1Ф		м2	40	
908	ВЕНТИЛЯЦИЯ жилой части (санузел, ванная, кухня)					
909	Воздуховод класса "В" из оцинк. стали $\delta=0,8$ мм с креплением Ф100	ГОСТ U918-80		м	180	
910	Огнезащитное покрытие EI30	Игнис-Вент Плюс 5 1Ф	Игнис-Вент	м2	52	
911	Решетка вытяжная пластиковая	PB-5		шт	520	
912	ВЕНТИЛЯЦИЯ 2-ух последних этажей жилой части (санузел, ванная, кухня)					
913	Вентилятор накладной L=50 м3/ч	PROFIT4	ООО "Арктос"	шт	10	или аналог
914	Вентилятор накладной L=20-50 м3/ч	ERA 4	ООО "Арктос"	шт	82	или аналог
915	Воздуховод класса "В" из оцинк. стали $\delta=0,8$ мм с креплением Ф100	ГОСТ 14918-80		м	290	
916	Огнезащитное покрытие EI30	Игнис-Вент Плюс 5 1Ф	Игнис-Вент	м2	59	

Согласованно:

Заместитель начальника ПТО

О.П. Кукина

Руководитель группы по СТР

П.А. Мамонов